LABTECH s.r.o., Zkušební laboratoř
Polní 340/23, 639 00 Brno

Zkušební laboratoř č. 1147 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ODBĚRU Č. 26-13152

Zákazník		Dodavatel
Obec Cekov Cekov 23 338 08 Cekov	Marika Fischerová +420 773 830 663	LABTECH s.r.o. Koldinova 14 339 01 Klatovy

Číslo objednávky	**26-13152**
Číslo vzorku	**26-13152-001 Cekov, č.p. 78, pohostinství, výčep**
Cíl vzorkování	Určení jakosti vody
Analyzovaný materiál	Pitná voda
Datum a čas odběru	3. 9. 2026 08:15
Místo odběru	Cekov, č.p. 78, pohostinství, výčep
Typ odběru	Odběr pitné vody, prostý
SOP vzorkování (v rozsahu akreditace)	SAM 03: ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458, Vyhl. č. 252/2004 Sb.
Nejistota vzorkování	5 %
Vzorkovací zařízení	výtokový kohout
Rozsah analýz	ClO_3^-, Fe, Mn, Krácený rozbor pitné vody podzemní zdroj + vzorkování
Vzorkovnice	Chemie plast čiřá se žlutým víčkem 500 ml, MIB plast sterilní 350 ml
PiVo export	Ano
ČHMI export	Ne
Úprava vzorku na místě	Bez úpravy
Převoz a konzervace	Labtech vzorkovací vůz s termoboxem s chladicími vložkami

Naměřené hodnoty

Parametr	Výsledek	Jednotka
Chlor volný	0,280	mg/l
Teplota	16,5	°C
Chuť	Přijatelná	
Pach	Přijatelný	

Plán odběru vzorku	Cekov, č.p. 78, pohostinství, výčep Pracovní protokol o odběru je zároveň plánem odběru vzorku
Vzorkoval(a) a naměřil(a)	Labtech, Petra Hoblíková
Datum příjmu	3. 9. 2026 15:57
Vzorek převzal(a)	Petra Hoblíková